



ACLARACIONES A LA VISITA DEL CENTRO DE SALUD DE BERGARA DEL 12 DE MAYO DEL 2021

Tras la visita de varias empresas al Centro de Salud de Bergara concertada por la mesa de contratación concerniente al expediente número 2021/00805 "Redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, programa de control de calidad, dirección facultativa, informe del plan de seguridad y coordinación de seguridad y salud de la reforma del centro de salud de Bergara", se realizaron diferentes cuestiones que fueron contestadas in situ. La Mesa de contratación considera adecuado publicarlas para el conocimiento del resto de las empresas que no acudieron:

- **Zona de lactancia, ¿A qué espacio vincularla?**

Tanto a la Pediatría como a la Ginecología.

- **Infraestructura eléctrica del exterior (zona aparcamiento).**

Desde el Ayuntamiento de Bergara nos confirman su total desmantelamiento una vez terminado el tendido alternativo. Se prevé una ampliación del aparcamiento sobre dicho espacio.

- **Suministro de socorro.**

Actualmente, el centro no cuenta con éste. Contemplantarlo en la propuesta.

- **Ascensor montacamas.**

Durante la visita la OSI mostro su interés en que uno de los ascensores pudiera contar con una cabina mayor que posibilitara el acceso a camillas.

- **Calefacción. Actualmente existen 4 circuitos:**

1. Planta baja
2. Planta Primera
3. PAC (Punto de atención continua)
4. Rehabilitación

- **Cubierta**

Se apoya sobre tabiques conejeros y el material de revestimiento es teja cerámica. En cuanto a la disposición de maquinaria en la cubierta, el Ayto. pide mantener el volumen, aunque se muestra abierto a estudiar propuestas concretas

. En Arrasate / Mondragón

ALONSO GARCIA EUGENIO
Secretaría de la Mesa de Contratación

